

Fra: "Anders Grimnes" <Anders.Grimnes@farsund.kommune.no>
Sendt: tirsdag 14. april 2026 10:02:00
Til: "Bjørnar Archagelidis Olsen" <bjornar.archagelidis.olsen@farsund.kommune.no>
Emne: SV: Ber om uttalelse - Vann og avløp - Erstatningsbolig på gnr.24, bnr. 31 24/31, Bygg-26/00123

Hei!

Gnr/bnr 24/31 ble fradelte fra gnr/bnr 24/1 den 12. mars 2013.

Det finnes et eldre avløpsanlegg tilknyttet eiendommen som for så vidt er godkjent i sak av 327/69 den 24. september 1969.

Tilstand på infiltrasjonsgrøftene er ukjent, men ut ifra alder bør disse oppgraderes. Den registrerte slamavskilleren på eiendommen er for liten i forhold til kravet for en bolig. Denne er på er på 2 m³, mens kravet er 4 m³.

I og med at infiltrasjonsgrøftene ligger på gnr/bnr 24/1 må det tinglyses en rett til å ha disse liggende.

Ut i fra tidligere samtale fra Tratec er det planer om å oppgradere slamavskilleren. Det må da søkes om utslippstillatelse. Søknad er pr. nå ikke mottatt.

Med hilsen

ANDERS GRIMNES

Avd. Ingeniør

Farsund kommune

Postboks 100, 4552 Farsund

Telefon/mobil: +47 945 02 909

E-post: angr@farsund.kommune.no



FARSUND KOMMUNE

[Hjemmeside](#) • [Facebook](#)

Fra: Bjørnar Archagelidis Olsen <bjornar.archagelidis.olsen@farsund.kommune.no>
Sendt: tirsdag 14. april 2026 09:18

Til: Anders Grimnes <Anders.Grimnes@farsund.kommune.no>

Emne: Ber om uttalelse - Vann og avløp - Erstatningsbolig på gnr.24, bnr. 31 24/31, Bygg-26/00123

Viktighet: Høy

Hei. Gjelder ny bolig på 24/31. Kan du sjekke dette med utslipp.

Foreligger gyldig tillatelse, og ligger anlegget på 24/31?

Ber om hurtig tilbakemelding.

Under er utsnitt fra søknad.

VANNFORSYNING

Tilknytning

Offentlig vannverk

Krysser vanntilførsel annens grunn?

Nei

AVLØP

Tilknytning

Privat avløpsanlegg

Skal det installeres vannklosett

Ja

Foreligger utslippstillatelse

Ja

Krysser avløpsanlegg annens grunn?

Nei

OVERVANN

Blir takvann/overvann ført til terreng?

Ja

Finnes det avløpssystem for overvann?

Nei

Utsnitt kart:



Byggesak:

Rammesøknad for oppføring av ny enebolig som erstatning for nedbrent bolig - 24/31,
Nesheim 86

Saksdokument: BYGG-26/00123-1

Med hilsen

Bjørnar A. Olsen

Avdelingsingeniør

Farsund kommune

Postboks 100, 4552 Farsund

Telefon/mobil: +47 902 73 240

E-post: bjol@farsund.kommune.no



FARSUND KOMMUNE

[Hjemmeside](#) • [Facebook](#)

