



Arne Normann Qvale
Nordveien 270
4560 VANSE

Teknisk drift

Dato: 15.06.2026
Vår ref: 26/01076-2
Deres ref:
Saksbeh.: Anders Grimnes
Telefon: +47 945 02 909

Utslippstillatelse - gnr/bnr 90/5, Nordbygdveien

Saksdokumenter:

1. Søknad om utslippstillatelse mottatt 12. mai 2026
2. Situasjonsplan
3. Kvittring for nabovarsler
4. Oversendelsesmail

Saksutredning:

Det søkes om utslippstillatelse for en planlagt bolig på gnr/bnr 90/5, Nordbygdveien. Utslippsløsningen søkes basert på bruk av minirensanlegg og påfølgende sandfilter før rensset avløpsvann føres til eksisterende jordbruks drenering. Nabovarsler er gitt.

Vurdering:

Omsøkte område består av kun få enheter. Det er pr. i dag ikke mulighet for tilkobling til offentlig avløpsanlegg.

Nødvendig avstand til drikkevann er vurdert som tilfredsstillende ettersom nærliggende bebyggelse er tilkoblet offentlig vannledning.

Det er forsøkt utført infiltrasjonstest med infiltrometer i det aktuelle området. Imidlertid er massene såpass tette at infiltrasjon i stedlige masser ikke er tilrådelig. Det søkes derfor om å benytte seg av et minirensanlegg av typen Wallax W2 med påfølgende utslipp til sandfilter som drenerer videre til eksisterende jordbruksdrenering.

Farsund kommune vurderer foreslåtte avløpsløsning som akseptabel.
Det forutsettes imidlertid at det benyttes filtersand klasse 2 som tilfredsstiller kravene i VA miljøblad 59. Sandfilteret skal ha et areal på min. 20 m².

Det må etableres en serviceavtale med servicefirma/forhandler.
Det skal være mulig å ta prøver av rensset avløpsvann, slik at det kan kontrolleres at anlegget fungerer etter hensikten.

Det skal monteres peilerør for kontroll av oppstuvet vann i fordelingslaget.

Ansvarshavende skal innlevere søknad om ferdigattest med situasjonsplan som viser endelig plassering av avløpsanlegget.

Vedtak:

Med hjemmel i forurensningsforskriftens kap. 12 og gitte delegasjonsfullmakt gis tillatelse til utslipp fra en planlagt bolig på gnr/bnr 90/5, Nordbygdveien, på følgende vilkår:

- 1. Anlegget må bygges i samsvar med gitte tillatelse og gjeldende retningslinjer.*
- 2. Renseanlegget skal være tilstrekkelig dimensjonert og skal til enhver tid tilfredsstille de renskrav som kommer frem av spesifikasjonen til anlegget. Renseanlegget skal være typegodkjent etter NS-EN 12566-3.*
- 3. Det skal etableres serviceavtale med servicefirma/forhandler. Kopi av avtalen skal oversendes kommunen.*
- 4. Dersom det oppstår problemer med anlegget, skal kommunen ha beskjed om dette.*
- 5. Renseanlegget må plasseres slik at det er lett tilgjengelig for tømning med slamsugebil.*
- 6. Sandfilteret skal ha et samlet areal på min. 20 m². Det skal benyttes filtersand av klasse 2 som tilfredsstiller kravene i VA miljøblad 59.*
- 7. Det skal monteres peilerør for kontroll av eventuelt oppstuvet vann i fordelingslaget.*
- 8. Søknad om ferdigattest med situasjonsplan skal forelegges kommunen.*
- 9. Anlegget må saneres og kloakk tilknyttes offentlig kloakkledning når denne måtte bli lagt frem i området.*
- 10. Byggingen av anlegget skal sørges for av en sakkyndig person, som er godkjent som utførende og kontrollerende av kommunen. Denne personen (ansvarshavende) er ansvarlig for at arbeidet blir fagmessig og riktig utført og i samsvar med gitte tillatelse.*
- 11. Er arbeidet ikke igangsatt senest 3 år etter at utslippstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.*
- 12. Selv om tillatelse er gitt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning som måtte følge av vanlige erstatningsregler.*
- 13. For behandling om søknad om utslippstillatelse skal det betales kr. 4547,-. Faktura utstedes av kommunen.*

Etter fullmakt

Kai Magne Frøitland
Enhetsleder

Anders Grimnes
Avd. Ingeniør

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen.

Kopi til: Tratec Teknikken AS, Steinar Skeibrok, Lundevågveien 3C, 4550 Farsund
FARSUND KOMMUNE, Bjørnar Archangelidis Olsen, Postboks 100, 4552
FARSUND
Linda Qvale Dønnestad, Hellegarden 82, 4525 KONSMO