

FARSUND KOMMUNE
Postboks 100
4552 FARSUND

Vår dato: 19.08.2026

Vår ref.: 202516821-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 25/00380-35

Saksbehandler: Marilyn Marskar/
22959778/mmar@nve.no

NVEs uttalelse - Høring - Energi- og klimaplan - Farsund kommune

Vi viser til brev datert 23.06.2026 med høring av forslag til energi- og klimaplan for Farsund kommune.

NVEs uttalelse

Areal til nettanlegg

Vi har en merknad knyttet til planforslaget punkt 5.3 Strømnettet. Det står følgende: «Strømnettet planlegges helhetlig og langsiktig for å minimere naturinngrep og koordinere nye kraftlinjer gjennom kommunen». Strategien er å styre nettutviklingen gjennom arealplanlegging og tidlig avklaring av traséer. I handlingsdelen punkt 2.1 står det som tiltak: «Planmessig sikring av nødvendig areal til fremtidig transmisjons- og regionalnett i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel». Det er viktig at fremtidig areal til transmisjonsnett avklares i tett dialog med Statnett. Nettanlegg som må ha konsesjon etter energiloven § 3-1 tredje ledd er unntatt for planavklaring og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven (pbl.). For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven § 3-1 tredje ledd gjelder bare pbl. kapittel 2 og 14 og § 12 A-13. Anlegg som etableres i medhold av områdekonsesjon er derimot omfattet av plandelen i pbl., og kan ikke etableres i strid med gjeldende arealplaner.

Klimaendringer og naturfare

Til info så har Norsk klimaservicesenter har laget en testversjon for kommunevise klimaprofiler: [Klimaservicesenter](#). I Farsund er det forventet flere jord- og flomskred som følge av mer regn. Anbefalt klimapåslag på flomvannføring i alle store elver er 20 %. Dersom en elv reagerer raskt på lokale og kraftige styrtregn må dere vurdere 40 % klimapåslag. Dere kan vurdere om det er hensiktsmessig å vise til klimaprofilen i avsnittet om [Klimaprofil Agder - Norsk klimaservicesenter](#).

Den beste måte å forebygge skadepotensialet av flom og skred er gjennom kartlegging, god arealplanlegging og sikring. Det er viktig at kommunen har god kunnskap om områder som er sårbare for flom og skred, samt naturlige flomveier. Som planmyndighet må dere



selv vurdere behovet for å supplere nasjonal og regional informasjon med kunnskap om lokale forhold, herunder tidligere uønskede naturhendelser, jf. Statlige planretningslinjer for klima og energi punkt 5.3. I denne sammenhengen viser vi til vår nettside med oversikt over [Økonomiske støtteordninger til miljøtiltak, kartlegging og sikring mot naturfare](#).

Energibruk

Forslag til handlingsdelen har tiltak for å følge opp punkt 4.2 og 4.3 i statlige planretningslinjer for klima og energi. Det er bra. NVE utvikler et kommunefordelt energiregnskap fordelt på næring. For mer informasjon, se [Energibruk - NVE](#).

Lykke til videre med tema klima og energi i planarbeid og ta kontakt med oss hvis det er spørsmål til våre saksområder.

Med hilsen

Peer Sommer-Erichson
Fung. seksjonssjef

Marilyn Marskar
Seniorrådgiver

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner.

Mottakere:
FARSUND KOMMUNE

Kopimottakere:
STATSFORVALTEREN I AGDER