



Bendik Pedersen
Nenningveien 21
4550 FARSUND

Teknisk drift

Dato: 07.02.2025
Vår ref: 25/00164-2
Deres ref:
Saksbeh.: Anders Grimnes
Telefon: +47 945 02 909

Utslippstillatelse - gnr/bnr 187/14, Nenningveien 21

Saksdokumenter:

1. Søknad om utslippstillatelse mottatt 12. januar 2025
2. Situasjonsplan
3. Nabovarsler
4. Oversendelsesmail

Saksutredning:

Det søkes om utslippstillatelse for en planlagt bolig på gnr/bnr 187/14, Nenningveien 21. Avløpsløsningen søkes basert på bruk av minirensesanlegg med påfølgende utslipp av rensset avløpsvann til bekk med god helårlig vannføring. Nabovarsler er gitt.

Vurdering:

Området omfatter flere enheter. Det vurderes likevel som mulig å få til en tilfredsstillende avløpsløsning der omkringliggende områder ikke påvirkes i nevneverdig grad. En tenker da på forurensning. Det er pr. i dag ikke mulighet for tilkobling til offentlig avløpsnett.

Det er foreslått å benytte seg av et minirensesanlegg med påfølgende utslipp til nærliggende bekk med god helårlig vannføring. Det er ikke mulig å få til et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg ettersom det finnes flere borehull i nærheten. Det er derfor heller ikke gjennomført grunnundersøkelser.

Bruk av omsøkte bekk som resipient kan godkjennes. Imidlertid er det ønskelig at avløpsvannet etter rensing i minirensanlegget føres til en etterpoleringsgrøft, bestående av sand klasse 2, på 8 m². Minirensanlegget må være godkjent etter NS-EN 12566-3.

Det må etableres en serviceavtale med servicefirma/forhandler.

Det skal være mulig å ta prøver av rensset avløpsvann, slik at det kan kontrolleres at anlegget fungerer etter hensikten.

Ansvarshavende skal innlevere søknad om ferdigattest med situasjonsplan som viser endelig plassering av rensanlegget og utslippspunkt til bekk.

Vedtak:

Med hjemmel i forurensningsforskriftens kap. 12 og gitte delegasjonsfullmakt gis tillatelse til utslipp fra en planlagt bolig på gnr/bnr 187/14, Nenningveien 21, på følgende vilkår:

- 1. Anlegget må bygges i samsvar med gitte tillatelse og gjeldende retningslinjer.*
- 2. Minirensanlegget skal være tilstrekkelig dimensjonert og skal til enhver tid tilfredsstille de renskrav som fremkommer av spesifikasjonen til anlegget. Anlegget må være typegodkjent etter NS-EN 12566-3.*
- 3. Det skal etableres en serviceavtale med servicefirma/forhandler.*
- 4. Dersom det oppstår problemer i tilknytning til anlegget skal kommunen ha beskjed om dette.*
- 5. Anlegget skal plasseres slik at det er lett tilgjengelig for tømning med slamsugebil.*
- 6. Avløpsvannet skal føres fra minirensanlegget til en etterpoleringsgrøft, bestående av sand klasse 2, på min 8 m² før det føres til bekk med helårlig vannføring i lukket ledning.*
- 7. Søknad om ferdigattest med situasjonsplan skal forelegges kommunen.*
- 8. Anlegget må saneres og kloakk tilknyttes offentlig kloakkledning når denne måtte bli lagt frem i området.*
- 9. Byggingen av anlegget skal sørges for av en sakkyndig person, som er godkjent som utførende og kontrollerende av kommunen. Denne personen (ansvarshavende) er ansvarlig for at arbeidet blir fagmessig og riktig utført og i samsvar med gitte tillatelse.*
- 10. Er arbeidet ikke igangsatt senest 3 år etter at utslippstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.*
- 11. Selv om tillatelse er gitt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning som måtte følge av vanlige erstatningsregler.*
- 12. For behandling om søknad om utslippstillatelse skal det betales kr. 4331,-. Faktura utstedes av kommunen.*

Etter fullmakt

Roy Quale
Enhetsleder

Anders Grimnes
Avd. Ingeniør

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen.

Kopi til: Teknisk forvaltning, Bjørnar Archangelidis Olsen, Postboks 100
, 4552 FARSUND
Tratec teknikken as, Steinar Skeibrok, Lundevågveien 3c, 4550 Farsund
Irene Pedersen, Nenningveien 21, 4550 FARSUND