

From: "Anders Grimnes"
Sent: Fri, 22 Aug 2025 09:07:44 +0200
To: "Bjørnar Archagelidis Olsen"
<bjornar.archagelidis.olsen@farsund.kommune.no>
Subject: Skougards gate 12 - 1/593

Hei!

Ut fra mottatte situasjonsplanen kan jeg ikke se at total bredde på avkjørsel er forenelig med gjeldende veinormal.

En 7 meter bred avkjørsel for garasjen er ok, men situasjonsplanen viser i tillegg at den langsgående parkeringen vil gi en ytterligere bredde på avkjørselen på 12 meter. Vi vil derfor anbefale at langsgående parkering utgår.

Med hilsen

ANDERS GRIMNES

Avd. Ingeniør

Farsund kommune

Postboks 100, 4552 Farsund

Telefon/mobil: +47 945 02 909

E-post: angr@farsund.kommune.no



FARSUND KOMMUNE

[Hjemmeside](#) • [Facebook](#)