

From: "Anders Grimnes"
Sent: Mon, 18 Aug 2025 15:00:16 +0200
To: "Bjørnar Archagelidis Olsen"
<bjornar.archagelidis.olsen@farsund.kommune.no>
Cc: "Kai Magne Frøitland" <kai.magne.froitland@farsund.kommune.no>; "Frode Martinsen" <Frode.Martinsen@farsund.kommune.no>
Subject: Godkjenning av teknisk plan for Farøy Brygge

Hei!

Det er gjennomført en intern gjennomgang av teknisk plan for Farøy brygge. I tillegg har det vært et avklaringsmøte med G-Takk og Kvina Maskin.

Ut i fra dette kan Teknisk drift godkjenne den tekniske planen under forutsetning av at det etableres en ny brannkum med godkjent brannventil ved påkoblingspunkt vann alt. 1.

Med hilsen

ANDERS GRIMNES

Avd. Ingeniør

Farsund kommune

Postboks 100, 4552 Farsund

Telefon/mobil: +47 945 02 909

E-post: angr@farsund.kommune.no



FARSUND KOMMUNE

[Hjemmeside](#) • [Facebook](#)

Fra: Kjetil Tønnessen <kjetil@g-takk.no>
Sendt: tirsdag 1. juli 2025 13:54
Til: Anders Grimnes <anders.grimnes@farsund.kommune.no>; Roy Quale <roy.quale@farsund.kommune.no>
Emne: Anmodning om godkjenning av tekniskplan for Farøy Brygge

Ekstern e-post: Vennligst vær varsom og ikke trykk på vedlegg og lenker med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. Hilsen DDV

Hei

Jfr rekkefølgekrav i reguleringsplan «Reguleringsbestemmelser for Farøy Brygge, gnr. 3 / bnr. 23, 49, 80 mfl.» skal tekniskplan godkjennes for IG for bolig blir gitt.

Før det kan gis igangsettingstillatelse til boliger i planområdet må følgende foreligge:

- Godkjente tekniske planer for veg (o_SKV1-2) og for område regulert til garasjeanlegg (BG).
- Godkjent tekniske planer for vann og avløp, inkludert overvann for bebyggelsen i planområdet.


Vi anmoder om godkjenning av vedlagte VA-plan for Farøybrygge godkjennes. Slik at saksbehandler kan behandle IG for boliger.

Med vennlig hilsen,

Kjetil Tønnessen

Dagligleder / Ingeniør

Mobil: +47 476 68 681 | **E-post:** kjetil@g-takk.no



G-TAKK
AS | Org. nr.
826 091 312
Vollmonavei
en 38, 4550
Farsund
Hjemmesid
e: [www.g-](http://www.g-takk.no)
[takk.no](http://www.g-takk.no)