

From: "Bessesen, Aase" <Aase.Bessesen@agderfk.no>
Sent: Thu, 23 Jan 2025 18:06:37 +0200
To: "Felles postmottak (Far)" <post@farsund.kommune.no>
Subject: Høring - Dispensasjonssøknad bygningsutforming BUN3 Farøy brygge - ved 3/49

Ekstern e-post: Vennligst vær varsom og ikke trykk på vedlegg og lenker med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. Hilsen DDV

Vi viser til kommunens oversendelse av 21.01.2025.

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for bygningsutforming innenfor område BUN3, jf. reguleringsplan for Farøy brygge. Det søkes å oppføre ett sammenhengende volum i stedet for oppdelte enheter slik reguleringsplanen legger opp til. Ifølge søknaden skal utformingen ta opp noe av båthus-karakteren til de to båthusene utenfor.

Det er vist en noe lang saltaksbygning (grunnflaten er ikke målsatt (lxb)), med irregulært tak med takvinkel 18 grader, det taket er trukket noe lenger ned på fremsiden. Bygningen inneholder bod, toalett, garderobe, og badstue mot sør. Fasadelivet er trukket noe inn foran boden og lengre inn foran toalett og garderobe. Nord-gavlen til boden er skråkuttet og følger passasjen her.

Vi har følgende innspill til forlaget:

- Bygningen bør gis en regulær saltakform, og takvinkelen bør heves noe, gesims kan senkes i bakkant, evt. på begge sider
- Grunnflaten bør primært være regulær, mao. om mulig rett vegg mot nord
- Bod-delens veggliv bør trekkes frem til gesims
- Dørene bør være tette

Vi ber om at en videre bearbeiding av forslaget ut fra innspillene over settes som vilkår for en evt. dispensasjon.

Med vennlig hilsen

Aase Bessesen

Rådgiver

Kulturminnevern og kulturturisme

Mobil: +4797569285

E-post: Aase.Bessesen@agderfk.no

agderfk.no



AGDER
fylkeskommune

Vennligst ikke send personlige eller taushetsbelagte opplysninger på e-post:

[Send henvendelser og dokumenter på en sikker måte](#)