

Brannkum

Illustrasjon av brannvannsdekning fra brannkum sør for eiendommen
Det er lagt til grunn brannvesenets avstandskrav til sløkkevann, med 50 meter slangeutlegg fra brannkum/brannhydrant til brannbil, og 50 meter slangeutlegg fra brannbil til slukkested

Rev.	Revisjonen gjelder				Tegnet	Kontr.	Godkjent	Dato	
Ove Henning Skailand					Dato		23.01.2025		
					Tegnet		MJR		
					Kontr.		KK		
					Godkjent				
Oversiktstegning brannvanndekning Hidragaten 16 Vollgaten 13 Vedlegg til detaljregulering									
					Prosjektnummer				
					Arkivreferanse				
					Erstatn. for				
					Målestokk		1:500 m		
					koordinatsystem		EURF89 UTM32		
Arkit Arealplan AS					Tegning nr. H102			Rev.	