



---

**Sv: Uttale byggesøknad - omsøkt veg kryssar luftline**

---

**Fra** Gunnar Snarteland <Gunnar.Snarteland@telemark-nett.no>

**Dato** on. 11.02.2026 14:36

**Til** Anund Grane <Anund.Grane@domstol.no>

**Kopi** Telemark Nett - Kundesenteret <kunde@telemark-nett.no>; Telemark Nett - Driftsvakt <vakt@telemark-nett.no>

Hei!

Ved arbeid nær høgspont, mindre enn 30meter må skogbrukleiar/entreprenør/skogeigar melde arbeidet i god tid til TNett. Det ligg eiga skjema på nettsida til TNett, så vil me vurdere tiltak. Det kan vere overvakar, utkopling eller legge ned linja på bakken o.l.

link: <https://www.tnett.no/bygge-grave/arbeid-nar-anlegg/melding-om-arbeid/>

mvh

*Gunnar Snarteland*

Nettsjef/Driftsleiar



Mobiltf.: 970 78 008

Tlf.: 350 75 738

e-post: [gunnar.snarteland@telemark-nett.no](mailto:gunnar.snarteland@telemark-nett.no)

Internett: <http://www.telemark-nett.no>

Post- og besøksadresse:

Høydalsmovegen 815

3891 Høydalsmo

Org nr.: 925 803 375

---

**Fra:** Telemark Nett - Kundesenteret <kunde@telemark-nett.no>

**Sendt:** onsdag, 11. februar 2026 07:00

**Til:** Gunnar Snarteland <Gunnar.Snarteland@telemark-nett.no>

**Emne:** VS: Uttale byggesøknad - omsøkt veg kryssar luftline

**Fra:** Anund Grane [mailto:Anund.Grane@domstol.no]

**Sendt:** 10. februar 2026 11:03

**Til:** Telemark Nett - Kundesenteret <kunde@telemark-nett.no>

**Emne:** Vs: Uttale byggesøknad - omsøkt veg kryssar luftline

You don't often get email from [anund.grane@domstol.no](mailto:anund.grane@domstol.no). [Learn why this is important](#)

Helsing

Anund Grane

Jordskiftedommar

Telemark jordskifterett

Tlf: 21 55 33 16

---

**Fra:** Anund Grane <[Anund.Grane@domstol.no](mailto:Anund.Grane@domstol.no)>

**Sendt:** fredag 6. februar 2026 13:49

**Til:** VTK Firmapost <[firmapost@vtk.no](mailto:firmapost@vtk.no)>

**Emne:** Uttale byggesøknad - omsøkt veg kryssar luftline

Hei, det skal søkast om byggjeløyve for ein skogsbilveg vegklasse 5 som vil krysse under ein luftledning for straum som truleg tilhøyrer dykk.

Det vert no berre søkt om rammeløyve for vegen, og det er klart at dersom det vert gjeve løyve skal entreprenør kontakte dykk for nærare avklaring kring ivaretaking av tryggleik ved arbeid nær lina.

Kommunen krev likevel at me legg ved "Avklaring av plassering nær høyspentledning" med søknaden.

Eg vil tru det er tilstrekkelig med eit kort svar som referer til korleis sikkerhetsprosedyrer skal ivaretakas ved eit eventuelt seinare arbeid, og ein kommentar om bygging av skogsbilveg kan akseptast eller ikkje sett frå netteigars ståstad.

Lina kryssar gnr/bnr 92/21 i Fyresdal kommune, sjå vedlegg som og syner vegtrase det vert søkt om.

Helsing

Anund Grane

Jordskiftedommar

Telemark jordskifterett

Tlf: 21 55 33 16