



Plan, miljø og landbruk

GILJE BYGGRÅDGIVNING AS
Vafjellveien 1
4887 GRIMSTAD

Vår ref: 24/18495-2
Deres ref:
Dato: 12.11.2024

Tiltaksplan Grooseveien 64

Vedtak

Grimstad kommune godkjenner tiltaksplanen for Grooseveien 64, jf. forurensingsforskriftens § 2.8, forutsatt at planen følges opp som skissert. Skulle det dukke opp uforutsette hendelser må anleggsarbeidene stanses og tiltak for å hindre forurensingen igangsettes.

Fakta

Grimstad kommune har mottatt en tiltaksplan vedrørende sulfidholdig fjell (grunnforurensning). Kommunen skal vurdere om tiltaksplanen og undersøkelsene som er utført er tilstrekkelige for å hindre at tiltaket påvirker området.

Vurdering

Tiltaksplanen har tatt flere prøver enn det som er kravet i veilederen, dette medfører at området er godt kartlagt. De ønsker å gjennomføre kalking og prøvetakning underveis i prosessen, dette er veldig viktig da enn kan få med uheldige utlekkinger eller andre uforutsette hendelser.

Konklusjon

Tiltaksplanen og undersøkelsene har skaffet god informasjon om hvor i området det er sulfidholdig stein. Det er skissert gode tiltak samt plan for arbeidet. Tiltaksplanen godkjennes. Groosebekken er som nevnt en viktig sjørretbekk og tiltaket må ikke påvirke pH i bekken.

Vennlig hilsen

Karl Christian Langevoll
Rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk.

