

Handlingsplan

Geilo Taxi

Forhold som kan medføre risiko	Tiltak	Frist for gjennomføring	Ansvarlig for gjennomføring	Kvittering for gjennomføring
Tyveri	Containeren er utstyrt med alarm, FG godkjent låsebeslag og FG godkjent hengelås. Containeren er låst til enhver tid.	15.12-15.01	KGL	
Brann	Det skal kun lagres fyrverkeri i containeren, ingen brannfarlige varer skal lagres nærme containeren enn 10 meter. Containeren plasseres minimum 25 M fra boenhet og 10 meter fra parkerte biler. Eiendommen er delt opp i to adresser slik at containeren er plassert 25 meter fra bensinstasjonens grense og oppfyller kravene.	15.12-15.01	KGL	
Parkerte biler	Ingen biler skal parkere nærmere enn 10 meter fra container.	15.12-15.01	KGL	
Vanskelig adkomst for brannvesenet	Påser at det er en ryddig parkering slik at det er en enkel adkomst for brannvesenet.	15.12-15.01	KGL	
Feil plassering av container	Containeren plasseres etter gjeldende regelverk og avstandskrav fra vei, boenhet, parkerte biler, bygningsmasser, etc. (Se situasjonskart)	15.12-15.01	KGL	
Feil slukkeapparat	Det skal kun be nyttes pulverapparat, det må være årlig godkjent og helt.	27.12-31.12	KGL	
Fuktighet	Det skal benyttes salgscontainer, det er viktig at alle varene blir løftet fra bakken.	27.12-31.12	KGL	
Manglende opplæring av salgspersonell	Alle som deltar i salget utenom ansvarshavende og stedfortreder må ta elektroniske kurset på NBF. Ansvarshavende og stedfortreder må ha godkjent fyrverkeriforhandlersertifikat fra NBF.	27.12	GS	
Innbrudd telt	Alle varer bak disk.	27.12-31.12	GS	
Feil informasjon	Det blir hengt opp røyking forbudt skilt rundt og i teltet. Alle kunder for sikkerhetsinformasjon om produktene.	27.12-31.12	KGL	

Handlingsplan

Geilo Taxi