

Tilsynsrapport

Tilsynsadresse: Hovsåsen 12

Gårds- og bruksnr:3044-33/1

Hol Brann- og Feiervesen har gjennomført brannforebyggende tilsyn i din bolig. Målet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten. Denne rapporten beskriver anmerkninger som vi oppdaget under vårt besøk. Anmerkningene bør følges opp. Det ble ikke avdekket avvik. Tilsynet er derfor avsluttet.

Anmerkninger som bør følges opp:

1.

Dato: 30.03.2022

Gjelder: Bruksenhet

Saksbehandler: Marius Hagebø

Beskrivelse: Feiing fra tak: For at vi skal kunne utføre feiingen på en trygg og sikker måte må du ha tilfredsstillende taksikringsutstyr. Dette skal være typegodkjent, ha monteringsveiledning på norsk og være montert som monteringsveiledningen beskriver. Trinnet/takstigen skal være festet til bærekonstruksjon Trinnene/takstige skal være på siden av pipen helt ned til takrenna -Tydelig behov for feiing og inspeksjon i øvre del av natursteinspipe. Typegodkjent takstige mangler, dette må monteres for å få utført feiing

Vi opplyser om at dette tilsynet ikke er en godkjenning av brannsikkerheten. Det er du som eier boligen som er ansvarlig for brannsikkerheten i hele boligen.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Marius Hagebø på telefon 94851736 eller på e-post til marius.hagebo@hol.kommune.no.

Med hilsen

Hol Brann- og Feiervesen