



Prosjekt 050 og 105 Skallsikring renseanlegg, vannverk og høydebasseng - Sluttrapport

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar sluttrapporten til orientering.

Saken avgjøres av

Kommunestyret.

Vedlegg

1. Sluttrapport.

Saksopplysninger

Bygningene til vann- og avløpsavdelingen var tidligere sikret med låser med systemnøkkel, og bygningene hadde ikke brann- eller innbruddsalarm.

Prosjektet har medført at alle vannverk, høydebasseng og renseanlegg er sikret med adgangskontroll og brann- og innbruddsalarm. Pumpestasjoner er sikret med adgangskontroll. Alle alarmer går til godkjent alarmsentral (med vekterutrykning). I tillegg får driftsoperatørene varsel på sine mobiltelefoner.

Antall bygninger tilknyttet vann og avløp er ca 75. Alle disse er som nevnt nå sikret med adgangskontroll, mens ca 20 bygg er i tillegg sikret med brann- og innbruddsalarm. Adgangssystemet som ble valgt er tilsvarende adgangssystem som er i andre kommunale bygg.

Ved nyere prosjekter innen vann og avløp er behovet for adgangskontroll innlemmet i anbud.

Adgangskontrollen har den fordel at man kan til enhver tid avklare hvilke adgangskort som er brukt, og i tillegg kan adgangskortene programmeres med tanke på brukstid. Prosjektene ble gjennomført i årene 2019-2021.

Forhold til overordnet plan

De aktuelle bygningene ligger stort sett i områder avsatt til «Offentlig formål».

Miljøkonsekvenser

Intet spesielt.

Økonomiske konsekvenser

Det ble bevilget kr 1.000.000,- til «P105 Skallsikring vannverk og høydebasseng» i forbindelse med Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022, sak 90/18 i Kommunestyret, og det ble bevilget kr 1.000.000,- til «P050 Skallsikring renseanlegg» i forbindelse med Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, sak 54/19 i Kommunestyret.

Totalt forbruk var kr 556.000,- for «P105 Skallsikring vannverk og høydebasseng», og kr 657.000,- for «P050 Skallsikring renseanlegg», totalt kr 1.213.000,-.

Beløpene er eksklusiv mva.

Vurdering

Alle bygninger tilknyttet vann- og avløpssektoren er nå sikret med adgangskontroll. I tillegg er vannverk, høydebasseng og renseanlegg sikret med brann – og innbruddsalarm. Alle bygg er i drift.