

CONSULENTPARTNER AS
Eidemsbakken 1
6440 ELNESVÅGEN

Deres ref:
Vår ref: 2023/269908
Dato: 31.01.2024
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



UTTALE TIL MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID, SKARET, HUSTADVIKA KOMMUNE.

Deres ref. PlanID: 202310

Mattilsynet har mottatt melding om oppstart av reguleringsarbeid, detaljregulering for Skaret, reguleringsendring 01

Mattilsynet har statlig sektormyndighet for drikkevann og skal følge opp det som gjelder drikkevann i private- og kommunale planer. Foruten Drikkevannsforskriften, vil også Plan- og bygningsloven, Vannforskriften (om vannområder) og Nasjonale mål for vann og helse være førende i planarbeidet.

Formålet med endring av reguleringsplanen er:

- endring til permanent barnehagedrift for Krohnstad Montessori barnehage.
- muliggjøre flere tomter til fritidsbolig.
- å få riktig arealformål for eksisterende vannbehandlingsanlegg.

Drikkevann

Vannforsyningen består av borebrønn i løsmasser og vannbehandlingsanlegg. Teknisk infrastruktur er allerede på plass på området. Det er viktig å synliggjøre beregnet vannbehov med full utbygging når det bl.a. gjelder trykk og ledningsnettets dimensjoner. Dette gjelder både drikke- og slokkevann. I og med at drikkevannet forsyner både spisested og barnehage er det viktig at det er nok helsemessig trygt drikkevann.

I melding om oppstart, og i referat fra oppstartmøte er det referert til et vannbehandlingsanlegg. Hvilken type vannbehandling som brukes er ikke registrert hos Mattilsynet, men vi har fått opplyst at det gjelder behandling mot for mye kalk i vannet (hardt vann)

Slokkevann

Plan- bygningsloven stiller krav til slokkevann. Dette ligger utenfor Mattilsynets myndighet, men må tas med i planlegging av drikkevannsforsyninga, da det vil ha innvirkning på dimensjoneringen av vannledningsnettet.

Det står i referat fra oppstartmøte at finnes et reservoar på 20000 liter med slokkevann.

Uttak av store mengder slokkevann krever at vannforsyningssystemet er tilstrekkelig dimensjonert.

Hvis ikke kan en få uønskede konsekvenser for blant annet ledningsnettet samt vannets hygieniske kvalitet, og må derfor unngås.

Med hilsen

Magne Andreas Cartfjord Mo
Avdelingssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Kopi til

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL

Postboks 2520

6404

MOLDE