Mulighetsstudie, Risøbank, 21. september 2026.

Presentasjon av rapport, brannteknisk vurdering, Multiconsult.

Sted: Risøbank

Tid: 10.15-12.30

Deltakere: Karoline Bråten, Rolf-Einar Huus, Mathilde Møll Arnli, Pål Gitmark Eriksen, Hannah Teigland, John Kittelstad og Ane Moe.

- Presentasjon av deltakerne, samt mulighetsstudiet, bakgrunn, forankring og formål.
- Karoline Bråten presenterte rapporten, som også er vedlagt.
- Bruksendring av bygninger eller rom i bygninger, i hovedhuset til hotell, eller pensjonat, utløser søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Krav i byggeteknisk forskrift TEK 17 skal da følges. Hovedhuset plasseres i risikoklasse 6.
- Tetthet av bygg (hovedhus, uthus, Klokkehus og Forpakterbolig, mindre enn 8 m.) gjør at brannkravene skjerpes.
- Heldekkende automatisk slokningsanlegg, vanntåke anlegg, og utvidelse/oppdatering av automatisk brannalarmanlegg er nødvendig i alle hus, bortsett fra Forpakterboligen. Totalt er kostnadene estimert til kr. 4.040.000,-.
- I tillegg kommer nødvendige tiltak som påvirker bygningsmassen på ulikt vis, se rapport.
- Representanter fra kulturarv sier at de er mer positive til reversible løsninger, enn å fjerne element.
- Representanter fra Risøbank er enige om at det er bygget som bestemmer hvilke tiltak som kan gjennomføres.
- Befaring i byggene.

Videre oppfølging:

- Daglig leder ved Risøbank utarbeider en rapport/oppsummering av funnene i mulighetsstudiet, der brannvern er et av tre mulige tiltak som presenteres. Styret i Risøbank må ta stilling til videre prosess i etterkant av ferdigstillelsen og gjennomlesning av rapporten.
- Tett dialog med Avdeling for kulturarv i videre prosess.