

Frode Kaland. Gnr. 56. Bnr. 1538

kaland.frode@gmail.com

Viser til nabovarsel ang. bygging av overføringsledning for vann utsendt 14.04.2025.

Du hadde følgende merknad til prosjektet:

Merknad til nabovarselet:

Forutsetter at brønnhull ikke vil medføre endring av vannkvalitet eller kapasitet på nærliggendebrønnhull i området. Og at etter gravearbeidene er utført at bakken tilbakeføres i opprinnelig naturlig stand med gress, lyng etc

Har forelagt din kommentar for tiltakshaver og utførende entreprenør og fått følgende svar fra entreprenøren:

Det er etter min oppfatning ikke noe dypt arbeide her som skal påvirke noe i grunnen, annet enn at vi bruker en brønn som er boret. Ved grøftesprengning er vi kanskje 2,5m ned i bakken, mens en brønn er 100 - 130m. Vi pusser opp så det blir strøkent der vi har gravd, selv om det i dette tilfellet ligger utenfor hans eiendom.

Min kommentar:

Det skal ikke graves i eller nær eksisterende brønn. Da eksisterende brønn ble anlagt ble det lagt ned et varerør fra kummen og til utenfor eiendommen som brønnen ligger på. Ny vannledning trekkes i varerøret. Det blir derfor ikke graving i nærheten av brønnen, og det er lite sannsynlig at arbeidene skal påvirke vannkvalitet og kapasitet. Dersom du oppdager noe annet kan du kontakte entreprenøren direkte på telefon 959 41 121 (Ole Håkon Storeli i Agroservice AS)

Oslo 02.06.2025

Mvh Thor Egil Lauvvang (SØK).