

Redegjørelse Løsning Overvann Vaskeanlegg

Kunde: **Big Sky AS v/ Bård Heio**
Adresse: **Beiavegen 21B**
Gnr/Bnr: **85/11**
Dato: **18.09.2025**

Det er planlagt håndtering av vann/avløp fra vårt vaskanlegg som kun skal være innvendig på følgende måte:

Automatvask anlegget:

- Det planlegges her en relativt stor sandgrop på målene 1 meter bredde, 2 meter dybde og 8 meter lengde, dvs 16m³.

Selvvaskanlegget:

- Det planlegges også her en relativt stor sandgrop på målene 1 meter bredde, 2 meter dybde og 5 meter lengde, dvs 10m³.

Alt vann fra sandgropene i hhv automatvaskeanlegget og selvvaskanlegget går i oljeutskiller for deretter å gå i avløpsvann. Slam fra sandgroper blir levert ihht håndtering av slam fra vaskeanlegg 1-2 ganger i året.

Det skal ikke bygges noen utvendige vaskeanlegg så dette samler opp alt vann fra det planlagte vaskeanlegg.

Overflatevann fra takrenner på bygget er planlagt i synkekummer.

Vennlig Hilsen

Truls Sandanbråten, Arkitekt MNAL

Telefon: +47 922 78 318 - E-post : Truls@3dstugu.no

3D Stugu - En avdeling av KN Kompetanse - 920 438 075

