



Kåre Peder Rasmushaugen

Blingsmovegen 314
3540 Nesbyen

Deres ref	Vår ref	Dato	Delegert saksnummer
	2026/211-2	09.04.2026	

41/5, Blingsmovegen 310 - Vedtak om utbedring av avløpsanlegg

Vi viser til forhåndsvarsel som ble sendt 05.02.2026. Det ikke har kommet merknader på varselet.

Det blir nå gjort vedtak med pålegg om utbedring av avløpsanlegget for eiendom 41/5 – Blingsmovegen 310.

Saksopplysninger:

Ved tømning den 26.05.2025, ble det registrert en betongkum på eiendom 41/5 med adresse Blingsmovegen 310. Ved slamtømning ble det observert løse komponenter i bunnen av avløpsanlegget. Dette indikerer at deler av anleggets komponenter ikke sitter fast som forutsatt, og at enkelte funksjoner kan være redusert eller ute av drift. Løse komponenter kan oppstå i eldre anlegg der de løsner over tid, er feilmontert, har vært utsatt for slitasje, eller dersom anlegget har blitt påvirket av avløpsvann med høyt innhold av fett, slam eller andre avleiringer. Når slike deler ikke fungerer som de skal, kan det føre til utilstrekkelig strømming gjennom anlegget, oppstuvning av vann eller svekket renssevne. Dette øker risikoen for utslipp av dårlig rensset avløpsvann til grunnen. Funn av løse komponenter er derfor et tydelig tegn på at anlegget må gjennomgå og utbedres av fagkyndig.

Rehabilitering eller utskifting av avløpsanlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften. Anleggseier må kontakte godkjent rørlegger eller entreprenør for å utbedre anlegget, og har vanligvis to barmarkssesonger til å få dette i orden.

Vedtak:

Med hjemmel i §7 i Forurensningsloven blir det nå gitt vedtak om utbedring av avløpsanlegg på eiendom 41/5. Frist for utbedring blir satt til **01.10.2027**.

Klagefrist på 3 uker

Du har mulighet til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra den dagen du mottar vedtaket. Klagen må være skriftlig og underskrevet. Du må opplyse hvilket vedtak du klager på, endringer du ønsker og begrunnelse for klagen. Hvis du klager så sent at det er uklart om klagefristen er ute, må du opplyse om når du mottok vedtaket. Du kan be om at det blir gitt utsatt iverksetting på vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er ferdig behandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Dette vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du har mottatt dette vedtaket, jf.

forvaltningsloven § 29. En eventuell klage skal være skriftlig og underskrevet og sendes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller per e- post til

postmottak@nesbyen.kommune.no.

Med hilsen

Knut Martin Karlsen

Sakshandsamar - Spreidde avløpsanlegg ureiningslov - KAV Hallingdal

Dokumentet er elektronisk og inneholder derfor ikke signatur

Vedlegg

- 1 41/5, Blingsmovegen 310 - Forhåndsvarsel om utbedring av avløpsanlegg
- 2 Liste fagkyndig prosjektering
- 3 Liste fagkyndig utførnde