



Hallingdal brann- og redningsteneste iks
Torpomoen 27, 3579 Torpo

☎ 96 62 54 25
Org. nr. 980611086
www.hbr.no

Nesbyen kommune
Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:
2023/2754-6	L13	04.06.2026

01202306, Øvre Foss 6 - detaljreguleringsplan. Melding om vedtak

Viser til melding om vedtak for Øvre foss 6.
I punktet om brannvann er det referert til følgende:

3.4 Brannvann Følgende gjelder etter veiledningsteksten i TEK17 §11-17: I bebyggelse med liten spredningsfare, kan kommunen velge å løse slokkevannsforsyningen ved at brann- og redningsvesenet bruker passende tankbil, jf. forskrift om brannforebygging § 21 andre ledd. Planforslaget legger opp til store tomter med mulighet for god avstand mellom bygninger. Utbygd område vurderes til å utgjøre liten spredningsfare, og tankbil kan derfor benyttes. Det er etablert et uttak for slokkevann i område ved Myking som fyllepunkt for tankbil. Prosjektering med bruk av fyllepunkt ved Myking som brannvannsløsning må sikres med avtale. Avstand fra planområdet og til fyllepunktet er ca 3,4km.

Brannvesenet er godt kjent med de nye kriterier for uttak og tilgjengelighet av brannvann i Nesbyen kommune.

Spørsmål, er det gjort gode nok beregninger av kjøretid til brannhydrant tur/retur, vannkapasitet iht fylletid og vedlikeholdsavtale for fremtiden?

Med hilsen (e.f.)

Ingar Danielsen
Leder forebyggende avdeling
ingar.danielsen@hbr.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.