



# Porsgrunn kommune

Kommunalteknikk

---

## Notat

---

Til	Bente Sjøberg
Kopi til	Nicolai Noor
Vår ref.	26/806-8
Saksbehandler	Melissa Frisvold Egeland
Dato	24.03.2026

---

### **Gbnr. 35/318, Blåbæråsen - Oppføring av fritidsbolig - tilleggsdokumentasjon**

**Det er viktig at dette blir utført slik at tilkoblingen blir registrert i kartene til kommunen, (skjema for tilkobling som er vedlagt søknaden er ikke tilstrekkelig):**

- Søknad om tilknytning skal godkjennes av kommunen før tilknytning kan utføres. Søknad sendes via Gemini entreprenørportal. <https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/sanitaermelding/>
  - Det er krav om innvendig tilbakestrømningsbeskyttelse iht. NS EN 1717 på vannledningen. Se veiledning her: <https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/installere-tilbakestroemningsbeskyttelse/>
  - Det er krav om stake- og spyle-muligheter, så nær hovedledning som mulig, men innenfor tomtegrensa.
  - Det er krav om utvendig hovedstengeventil (bakkekran) så nær hovedledning som mulig, men innenfor tomtegrensa
- Ferdigmelding med innmåling og tegninger skal så fort tiltaket er utført sendes via Gemini entreprenørportal.

#### **Ellers gjelder følgende:**

- Det er krav om innvendig tilbakestrømningsbeskyttelse iht. NS EN 1717 på vannledningen. Se veiledning her: <https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/installere-tilbakestroemningsbeskyttelse/>
- Det er krav om stake- og spyle-muligheter, så nær hovedledning som mulig, men innenfor tomtegrensa.
- Det er krav om utvendig hovedstengeventil (bakkekran) så nær hovedledning som mulig, men innenfor tomtegrensa.

Planen er ok.