



Porsgrunn kommune

Kommunalteknikk

Notat

Til	Sebastian Gruss
Kopi til	Melissa Frisvold Egeland
Vår ref.	26/2310-10
Saksbehandler	Nicolai Noor
Dato	23.03.2026

Intern oversendelse - Kommunalteknikk - Gbnr. 62/1, Versvikvegen 74 - Oppføring av fjøs

Kommunalteknikk har følgende kommentarer:

- Sanitærmelding skal godkjennes av Porsgrunn Kommune før oppstart av VA arbeid.
- Vannstand i laveste monterte vannlås og innvendige kummer og tanker må ligge minst 900mm høyere enn innvendig topp hovedledning målt i stikkledningens forgreiningspunkt på hovedledningen.
- Avløpsledninger skal være separert i spillvann(kloakk) og overvann, overvann håndteres lokalt på egen eiendom. Evt tilkobling av drensvann skal godkjennes av Porsgrunn Kommune.
- Det skal tegnes inn stake og spylegren på spillvannet til husstand, og før tilknytning til kommunal ledning