



Porsgrunn kommune

Kommunalteknikk

Notat

Til	Sebastian Gruss
Kopi til	Nicolai Noor
Vår ref.	26/186-8
Saksbehandler	Melissa Frisvold Egeland
Dato	30.03.2026

Intern oversendelse - Kommunalteknikk - Gbnr. 121/91, Stadionvegen 4 - Nytt varmesentral

- Byggets plassering ligger i en naturlig avrenningslinje for overvann. Det må etableres en løsning som hindrer oppsamling av vann inntil konstruksjonen, slik at det ikke oppstår skader.
- Overvann fra tak håndteres på egen eiendom.



Kommunalteknikk har ingen kommentarer utover dette.