



Porsgrunn kommune

Kommunalteknikk

Notat

Til	Jenny Bentzen
Kopi til	Nicolai Noor
Vår ref.	26/2450-6
Saksbehandler	Melissa Frisvold Egeland
Dato	24.03.2026

Søknad til uttalelse - Kommunalteknikk - Gbnr. 200/4248, Aallsgate - Oppføring av enebolig

Tiltaket er ok for kommunalteknikk.

- Overvannet skal håndteres på egen eiendom. Grannelova (nabolovent) gjelder, og det er ikke tillatt å lede overvann til naboeiendom.
- Søknad om tilknytning skal godkjennes av kommunen før tilknytning kan utføres. Søknad sendes via Gemini entreprenørportal. <https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/sanitaermelding/>
- Ferdigmelding med innmåling og tegninger skal så fort tiltaket er utført sendes via Gemini entreprenørportal.
- Det er krav om innvendig tilbakestrømningsbeskyttelse iht. NS EN 1717 på vannledningen. Se veiledning her: <https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/installere-tilbakestroemningsbeskyttelse/>
- Det er krav om stake- og spyle-muligheter, så nær hovedledning som mulig, men innenfor tomtegrensa.
- Det er krav om utvendig hovedstengeventil (bakkekran) så nær hovedledning som mulig, men innenfor tomtegrensa.