



Porsgrunn kommune

Kommunalteknikk

Notat

Til	Bente Sjøberg
Kopi til	Nicolai Noor
Vår ref.	26/1910-4
Saksbehandler	Melissa Frisvold Egeland
Dato	09.03.2026

Til uttalelse - Gbnr. 39/107, Bergsbygdavegen 241 - rivning av hytte og oppføring av enebolig

Det mangler detaljer om tilknytning til det kommunale ledningsnettet. Tilkobling til vann og avløp må vises på situasjonsplanen, og godkjennes av kommunalteknikk.

Ellers gjelder følgende for vann og avløp:

- Søknad om tilknytning skal godkjennes av kommunen før tilknytning kan utføres. Søknad sendes via Gemini entreprenørportal. <https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/sanitaermelding/>
- Ferdigmelding med innmåling og tegninger skal så fort tiltaket er utført sendes via Gemini entreprenørportal.
- Det er krav om innvendig tilbakestrømningsbeskyttelse iht. NS EN 1717 på vannledningen. Se veiledning her: <https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/installere-tilbakestroemningsbeskyttelse/>
- Det er krav om stake- og spylegren, så nær hovedledning som mulig, men innenfor tomtegrensa.
Det er krav om utvendig hovedstengeventil (bakkekran) så nær hovedledning som mulig, men innenfor tomtegrensa.
- Vannstand i laveste monterte vannlås må ligge minst 900mm høyere enn innvendig topp hovedledning målt i stikkledningens forgreiningspunkt på hovedledningen. Kan ikke avløpet føres med naturlig fall og nødvendig overhøyde til hovedledning, skal avløpsvannet føres til kum, der det skal pumpes til avløpssystemet. Det må monteres kum for avlastning av pumpetrykket mot hovedledning. Spillvann skal føres til pumpekum. Slike systemer må sikres mot oppstuvning ved strømbrydd, pumpehavari e.l.