

BORGERAAS & MYRHOLT AS
Henning Borgeraas
Storgata 202

3912 PORSGRUNN

20.05.2025

Nabovarsel vedrørende tiltak på gnr224 bnr1 Ånnerødvegen 97 i Skien kommune

Vi viser til nabovarsel mottatt 19.05.2025. Nabovarselet gjelder tiltak på gnr224 bnr1 i Skien kommune.

På bakgrunn av dette kommer nettselskapet med følgende bemerkninger og hensyn som det må tas høyde for under arbeidet.

1. Transformatorstasjon og nettstasjon

Tiltaket er grenser til/er i nærheten av: NS5503 Ånnerødvegen 84.

1.1 Sprengning/pigging

Komponentene i en nettstasjon er ømtålige for rystelser. Sprengning, pigging mv. i nærheten av transformatorstasjonen krever derfor forsiktighet. Det bes derfor om at det tas kontakt med Lede AS før slike arbeider finner sted for å avklare grenser for rystelser.

2. Kabelanlegg

2.1 Arbeid nært kabelanlegg

Arbeid nært kabelanlegg krever forsiktighet. Det bes om at det tas kontakt med nettselskapet før slike arbeider finner sted. Aktiviteter som graving og sprenging nærmere kabelanlegget enn 5 meter skal varsels nettselskap 5 dager på forhånd. Anleggsaktivitet som graving og sprenging innenfor varslingsavstanden på 5 meter vil kunne medføre utgifter til godkjent Leder For Sikkerhet (LFS). **Kabelanlegget har restriksjoner som beskrevet i vedlagt skriv.**

2.2 Omlegging av eksisterende kabel, kostnader.

Dersom eksisterende jordkabler må legges om, endres eller flyttes, utføres dette etter nærmere avtale. Tiltakshaver må dekke alle kostnader i forbindelse med slike tiltak. Omlegging av

elektrisk anlegg krever at nettselskapet varsles på et tidlig tidspunkt. Rettigheter til fremføring av nettanlegg foretas etter de standardvilkårene nettselskapet til enhver tid benytter.

2.3 Kabelpåvisning

Om nettselskapet har høyspentkabler i nærheten av planlagt tiltak må det bestilles kabelpåvisning. Dette er gratis.

Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk.

Mer informasjon om kabelpåvisning finnes på:

<https://lede.no/gravemelding/category2839.html>

3. Luftledninger

3.1 Anleggsvirksomhet nær høyspentlinjer

Det er viktig at det ved arbeid i nærheten av luftledninger tas nødvendige forholdsregler.

Nettselskapet minner om at dersom det skal arbeides nærmere enn 30 meter fra ledningen må

Lede AS varsles i god tid før arbeidene settes i gang.

For mer informasjon om arbeid nær luftledninger se:

<https://lede.no/bygge-grave-rive/krav-til-avstand-ved-bygging-nar-ledning-eller-andre-nettanlegg-article3283-2833.html>

4. Andre forhold

4.1 Adkomst og terrengendring

For å sikre nødvendig vedlikehold av våre elektriske anlegg må nettselskapet ha adkomst og tilgang til anlegget 24 timer i døgnet. Videre må det ikke gjøres inngrep i terrenget som medfører endring av overdekning til kabler, eller oppfylling som minsker avstanden til luftlinjer.

Med vennlig hilsen

Lede AS

Kundetjenester Lede AS

Dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg:

- Brosjyre (krav til avstand ved bygging nær ledning eller andre nettanlegg)