

**Fra:** Berit Slåtta <berit@slattabil.no>

**Sendt:** 29.07.2026 10:31:25

**Til:** Skien Postmottak <post@skien.kommune.no>, Pål William Heitmark <pwh@robertsen.no>

**Kopi:** Arild Slåtta <arild@slattabil.no>

**Emne:** Svanvikveien 477 tilleggsoppløsninger

---

You don't often get email from berit@slattabil.no. [Learn why this is important](#)

Vedlagt sendes godkjenning for arbeid med vann og kloaktkobling. Søker er Nummedal Graving og Transport v/ Ronny Andresen, som søker på vegne av alle hyttene i området der vår hytte også ligger. Alle hyttene som vil koble seg på er tegnet inn i søknaden han har sendt. Kommunen kan gå inn i saken på vedlegget så ligger alt i forbindelse med vann og kloaktkobling der.

Dette er greit å ha med i sak 25/24258, hvor søknad om dispensasjon for endring av bygg utvendig/innvendig på gnr. 228 bnr. 1 fnr. 4, Svanvikvegen 477, ble avslått, og vi har sendt klagebrev via vår advokat.

Med vennlig hilsen  
Berit og Arild Slåtta

**NUMEDAL GRAVING OG TRANSPORT AS**

Att: Andersen Ronny

Uvdalsvegen 14

3630 RØDBERG

| Refnr.   | Arkivkode   | Saksnr. | Saksbehandler         | Dato            |
|----------|-------------|---------|-----------------------|-----------------|
| NBIU5900 | GID 228/1/2 | 2026773 | Tom Bjarne Fredriksen | Skien, 19.06.26 |

**Godkjenning av søknad Skien kommune**

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 228/1/2-Svanvikvegen 491 godkjennes av Skien kommune i henhold til beskrivelsen i søknaden.

**Krav til ferdigmelding på utført vann- og avløpsarbeider:**

- Vi ønsker å påpeke at lokal overvannshåndtering må skje på en forsvarlig måte, slik at det ikke oppstår problemer med oversvømmelse. Takvann skal som en hovedregel håndteres forsvarlig på egen eiendom.
- Drenering kan etter sanitærsøknad kobles på kommunal overvannsledning. Overvannshåndtering skal beskrives i ferdigmeldingen.
- Tilkoblingspunkt på kommunal ledning, og utvendig utstyr som stoppekran og stake-/spylepunkt m.m. skal måles inn enten ved gps eller ved utmål til minst to faste punkter (kryssmåling).
- Utvendige punkter som stoppekran, stake-/spylepunkt og tilkoblinger m.m. skal dokumenteres med bilder.

**Ferdigmeldingen skal leveres innen 20 virkedager fra arbeidet er utført.**

Vi henviser til krav i:

- TEK 17: 15-7, utvendig vannforsyning, TEK 15-8 Utvendig avløpsanlegg
- Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, 2.1 Søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg vedtatt i Skien bystyret september 2017.
- Ledningsregistreringsforskriften

Entreprenør som søker om gravemelding i kommunal grunn skal benytte saksnummer fra Geomatikk.

Det må etableres en kum over kommunal pumpeledning med kraner/ventiler, dette snakket vi om på møtet. Tror dere fikk et bilde av dette slik vi ønsker det skal være.

Så må trykkes beregnes slik at det kan bli pumpet inn på vår ledning og pumpekum dimmensjoneres i forhold til antall PE.



Med hilsen

Med hilsen

Tom Fredriksen

Ingeniør

Vei og myndighet

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

**Kopi til:**

| Navn           | Adresse          | Postnummer | Sted    |
|----------------|------------------|------------|---------|
| Andersen Ronny | Øygardsvegen 791 | 3630       | Rødberg |