

HAUGARNE MASKIN AS
Industrivegen 12
3895 EDLAND
Att.Bjørn Haugarne

Dato:27.10.2025
Vår referanse: 2025/5432-5
Sakshandsamar:Kjell Negarden

95/2/14 - Utsleppsløyve - Gråvatn - Hyttemarki

Tiltak: Byggtekniske installasjoner - nyanlegg
Tiltakets adresse: Hyttemarkvegen 15, 3895 EDLAND
Eigedom: 95/2/14
Tiltakshavar: KARI SANDVIK RØSSLAND
Ansvarleg søkjar: HAUGARNE MASKIN AS
Bruksareal:
Bebygd areal:
Bruttoareal:

Delegert vedtak: 198/25

TYPE UTSLEPP:	Gråvatn frå fritidsbustad
TYPE ANLEGG:	Gråvassanlegg med infiltrasjon
STORLEIK UTSLEPP:	5 pe, 1 fritidsbustad
UTSLEPPSSTAD:	Stadeigne massar
INFILTRASJON:	20 meter grøft i stadeigne/tilkøyrde massar
PRØVETAKINGSKUM:	Det skal vere lagt til rette for prøvetaking av innløp og utløp. Plassering av desse er vist på kart.
UTSLEPPSKRAV:	Det er krav til 75% reinsing av Tot P og 90% reinsing av BOF.
TØMMEFREKVENNS:	Gråvassanlegg skal ikkje tømmast av slamsugebil
ANSVARLEG SØKJAR:	Haugarne Maskin AS
TILTAKSHAVAR:	KARI SANDVIK RØSSLANDKari Sandvik Røssland

Vedtak

A. De har fått løyve til utslepp av avløpsvatn frå anlegg som beskrive over. Søknaden er godkjent. Sjå også vilkår i kap. 4 i løyvet og vedlagte standardkrav i forureinings-forskrifta.

**B. Det vert gjeve administrativ dispensasjon frå plankrav der det ligg føre.
Det er tillate med utslepp av gråvatn.**

C. Ansvarsrett i samband med tiltaket jf. pbl § 23-4, § 23-5 og § 23-6 og saksutgreiing pkt 2.1:

1. Spesielle vilkår:

1. Anlegget skal dimensjonerast og utførast i samsvar med VA-Miljøblad 59 og VA-Miljøblad 60 eller tilsvarende.

2. Utsleppskrav og prøvetaking av anlegget:

1. Det er krav til 75% reinsing av Tot P og 90% reinsing av BOF.
2. Det skal vere lagt til rette for prøvetaking av innløp og utløp. Plasseringar av desse er vist på kart.
3. For minireinseanlegg skal det gjennomførast prøvetaking av avlaupsvatnet før og etter reinsing – i intervall som leverandøren fastset, men minst ei gong i året.

Jordbaserte reinseanlegg/infiltrasjonsanlegg må installere peilerør i infiltrasjonsarealet.

4. Jordbaserte reinseanlegg/infiltrasjonsanlegg må installere peilerør i infiltrasjonsarealet.

3. Serviceavtale:

1. Kopi av avtale for service og rapportar gjennom året, skal ein sende til Vinje kommune innan 1. februar påfølgande år.
2. Ved endring av serviceavtale og/eller ny leverandør av service- og vedlikehaldstenester, må ein sende melding til kommunen om dette snarast.

4. Ferdigstilling av anlegg – søknad om ferdigattest.

1. Ein må ikkje ta i bruk anlegget før det føreligg ferdigattest (etter søknad).
2. Kopi av service-/vedlikehaldsavtale med godkjent firma må vera kommunen i hende før det vert gjeve ferdigattest.
3. Ein må dokumentere infiltrasjonsareal ved foto før det vert overdekt. Denne dokumentasjonen skal ligge ved søknad om ferdigattest.

4. Plassering av anlegget:



1. Bakgrunn

Referanse:

- Reguleringsplan for Hyttemarki med føresegner, planident 20180005. Arealføremål fritidbygg frittligande.
- Hytta/Bustaden ligg i regulert felt med spreidde tomter, spreiddbygd område – næraste hytte/bustad ligg 30 meter unna.

Grunnlag for handsaminga er opplysningar gjeve i søknad registrert xx.xx.xxxx. Søknaden er dokumentert i samsvar med søknadsskjema datert 04.09.2025, jf. saksmappenr. (jnr.) 2025/5432-1 med vedlegg, oppdatert 03.10.2025.

Vilkår for løyvet er at tiltakshavar skal etablere og drive utsleppet i samsvar med

- Søknad om løyve til tiltak etter PBL § 20-3
- Lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn i Vinje kommune – FOR-2017-12-14-2215.

2. Føretak - Ansvar

- Erklæring om ansvarsrett oppgjeve i mappe nr 4, vedlegg nr. 4.

Søkar(ane) ser ut til å oppfylle krav til godkjenning etter PBL § 22-1 eller 22-3.

Ansvar for prosjektering	Tilt. klasse	Føretak	Organisasjonsnummer
Gråvassanlegg	1	HAUGARNE MASKIN AS	923 106 413

Ansvar for utføring	Tilt. klasse	Føretak	Organisasjonsnummer
Gråvassanlegg	1	HAUGARNE MASKIN AS	923 106 413

3. Tiltak

- Tiltaket gjeld utslepp av gråvatn som skal reinsast i eit gråvassanlegg, type Vera compact F1 med etterpolering i stadeigen massar. Infiltrasjonsgrøfta er 20 meter og skal fordelast på 1 grøft. Infiltrasjonsgrøfta er på 40m².
- Filtergrøfta er utstyrt med inspeksjonsrør/prøvetakingsrør.
- Anlegget skal ikkje tilkoblast avløp frå vassklosett.
- Anlegget skal monterast frostfritt eller frostsikrast ihht leverandøren av minireinseanlegget sine krav, og skal vera tilgjengeleg heile året for service og tilsyn.
- Anlegget skal ikkje tømmast av slamsugebil, anlegget har slamfilterpose.
- Nærare utgreiing av tiltaket er gjeve i søknadsskjema med vedlegg.

3.2 Naboar er varsla 28.07.2025.

Det er ikkje oppgjeve nabomerknadar frå ansvarleg søkar.

Det har heller ikkje kome inn nabomerknadar til Vinje kommune innan fristen.

4. Generelle vilkår i samsvar med lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og liknande i Vinje kommune (FOR-2017-12-14-2215)

- Anleggets eigar er ansvarleg for at anlegget fungerer i samsvar med søknad. Ved eventuell ureining er det forureinar sitt ansvar å utbetre anlegget.
- Jf. Forureiningslova § 11, fjerde ledd kan ein opne for å sjå større områder under eitt. Ved ei eventuell utbygging av kommunalt leidningsnett for vatn og avlaup, kan kommunen krevje tilkopling til kommunalt nett, jf. PBL §§ 27-1 og 27-2.
- Dersom arbeidet med anlegget ikkje er sett i gang seinast 3 år etter at løyve er gjeve eller er innstilt i lengre tid enn 2 år, fell retten til å etablere utsleppet bort.

5. Gebyr

- Handsamingsgebyr blir rekna etter regulativ av 01.01.2010 (sist oppdatert 01.01.2025) for byggesakshandsaming:

Løyve til tiltak – utslepp av gråvatn: 7.840,-

Gebyret skal vera betalt innan forfallsdato.

6. Vurdering av søknad og konklusjon

Gje ei kort vurdering av søknaden. Ta gjerne utgangspunkt i spørsmåla og punkta nedafor:

- Det har ikkje oppstått konflikhtar i samband med handsaming. Næraste nabo, grunneigar, ligg 4 meter i frå. Vasskjelder er gjort greie for, og kjem ikkje i konflikt.
- Tiltaket kjem ikkje i konflikt med naturmangfaldet etter §7 i naturmangfaldlova. Forholdet til naturmangfaldslova vurderast som ikkje relevant.
- Anlegget vert plassera 64 meter frå Kjelavassdraget med heilårs vassføring. Sigeretning er mot Kjela. Vassresipienten vert ikkje råka.

Vilkåra etter PBL § 20-3 og Lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn for Vinje kommune (FOR-2017-12-14-2215) med dokumentasjonskrav etter PBL § 21-2 ser ut til å vere i orden, slik at ein kan gjeva løyve til tiltaket i samsvar med PBL § 21-4.

7. Klage

De og aktuelle partar kan klage på vedtaket innan 3 veker i samsvar med § 1-9 i pbl og forvaltningslova § 28. Klaga skal grunngjevast og de kan føre opp dei endringane de ynskjer. Sakshandsamar kan gje nærare opplysningar om klageretten.

Klaga sendast til Vinje kommune – postmottak@vinje.kommune.no eller Vinje kommune, Vinjevegen 192, 3890 VINJE.

Dersom nokon klagar på vedtaket, installerer de anlegget på eigen risiko. Kommunen kan bestemme at løyvet ikkje er gjeldande før klaga er avgjort. Kommunen si avgjerd om dette kan de ikkje klage på, jf. forvaltningslova § 42.

Med helsing

Kjell Negarden

Kjetil Midtgarden Vaagen

rådgjevar byggesak

konstituert kommunalsjef

Brevet er sendt elektronisk og har difor ingen signatur.

Vedlegg

1 Vedlegg utsleppsløyve

Mottakarakar:

HAUGARNE MASKIN AS

Kopi til:

KARI SANDVIK RØSSLAND

Tone Nervold Midtbø