



Nr:	BESKRIVELSE	DIM:	NT	ANT.	ANMERKNING	
1	FLENSEKRYSS	DN100	10	1	MED DN 100 BRANNA∨STIKK OG FORANKRINGSKONSOLL, 15 TONN	
2	SLUSEVENTIL	DN100	10	2	MED NØKKELTOPP	
3	PE KRAGE MED GALV. LØSFLENS	DN100XØ110	10	3	SDR11	
4	BLINDFLENS	DN100	10	2		
5	MELLOMRING	DN100X1,5*		2	MED 1,5' KULEVENTIL	
6	VANNMÅLER	DN100	10	1	TURBINMÅLER	
7	FLENSERØR	DN100	10	1	L=200 MM	

Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet	Kontr.	Godkjent
RAULAND FRITIDSBOLIG AS		Målestokk	Dato	07.10.2020	
		1:20/A3	Tegnet	ØTK	
VVA-ANLEGG MOBØ			Kontr.	NV	
Detaljtegning VK1			Godkjent	ØTK	
		Arkiv bet.	10001.001.003		
		Erstatn. for			
Arbe	idstegning		-		
Aqua partner		Tegning nr.			Rev.
Rådgivere innen kommuneiteknikk		H501	01		
		ı			1