



NVE

STATKRAFT ENERGI AS  
Postboks 200 Lilleaker  
0216 OSLO

Vår dato: 20.05.2026  
Vår ref.: 202610038-5 Oppgis ved henvendelse  
Deres ref.:

## NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Skartjønn i Vatjønn i Tokke – Vinjevasdraget, Vinje kommune, Telemark fylke

Vi viser til søknad av 22.04.2026 fra Statkraft Energi AS om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Skartjønn i Vatjønn. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

### NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi AS kan senke Skartjønn 3 meter under LRV i inntil 2 døgn i ukene 22-28 eller 32-37 i 2026 for å foreta nødvendig vedlikehold av inntaksrist til Haukeli kraftverk.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

### NVE stiller følgende vilkår

- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført, med referanse til sak 202610038 til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no).
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylging til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Det følger av punkt 4.4 i NVEs retningslinjer av 12.02.2024 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

[www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



**NVE**

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Statkraft Energi kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at Statkraft Energi har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

## Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

## Om søknaden

Statkraft Energi AS søker om en midlertidig tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for reguleringen av Tokke-Vinjevassdraget ved å senke Skartjønn 3 meter under LRV i 2 døgn i løpet av ukene 22-28 eller 32-37 i 2026 i forbindelse med nødvendig vedlikehold.

Vatjønn/Skartjønn er et eksisterende reguleringsmagasin og hører inn under Tokke-Vinje reguleringen. Reviderte vilkår for Tokke-Vinje reguleringen, deriblant manøvreringsreglementet, ble fastsatt ved kgl.res. 17.juni 2022. Manøvreringsreglementet omfatter regulering av Vatjønn mellom kote 838 (HRV) og kote 835 (LRV).

Haukeli kraftverk, som fikk konsesjon etter vannressursloven 9. september 2011, har inntaket sitt i Skartjønn. Skartjønn er den nedre delen av Vatjønn (Figur 1). Det søkes om å senke Skartjønn ned til kote 832 i forbindelse med grindrensk på inntaksristen til kraftverket.


Skartjønn senkes ved å sette et bjelkestengsel i overgangen mellom de to vannene, slik at resten av Vatjønn holdes over kote 835 i hele perioden arbeidet pågår.

Statkraft Energi vurderer ikke senkingen til å ha noen nevneverdig miljøkonsekvens. Skulle det oppholde seg fisk i Skartjønn i perioden for nedsenking vil denne trekke ned i den korte tiden arbeidet pågår.



NVE

Norges vassdrags-  
og energidirektorat



Figur 1: Skartjern (sort sirkel) omfatter nedre del av Vatjern som er inntaksbassenget til Haukeli Kraftverk.

## Høring

På grunn av sakens begrensede omfang, og at identisk søknad har vært på høring både i 2023 og 2024, har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få oppdaterte syn på saken, men det har ikke kommet inn noen nye innspill. NVE legger derfor til grunn tidligere innspill i tilsvarende sak, og mener at saken er tilstrekkelig belyst gjennom dette. Kommentarene fra høringsrunden i 2023 er gjengitt under. I 2024 var det ingen av høringspartene som hadde nye merknader.

**Statsforvalteren i Vestfold og Telemark** uttalte i brev av 03.11.2023:

*Vi anser vedlikeholdet som må utføres i tilknytning til kraftverket som nødvendig. Tiltaket er også viktig for vannføring og dermed naturverdiene i vassdraget. Tiltaksområdet er en mindre del av inntaksmagasinet til Haukeli kraftverk. Da senkingen er begrenset og eventuell fisk kan trekke ned i resterende vann, ser vi ikke dette som noe risiko for forringelse av leveområder eller vannkvalitet.*

### Konklusjon

*Statsforvalteren har sett på saken, og vi kan ikke se at tiltaket har vesentlige negative konsekvenser for naturverdiene i området. Vi har derfor ingen merknader til dette.*



**NVE**

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark bekrefter i brev 15.05.2026 at de ikke har nye merknader til saken.

**Villreinnemnda for Setesdalsområdet** hadde ingen merknader til saken i e-post av 26.10.2023.

**Vinje kommune** og **Vestfold og Telemark fylkeskommune** ble også orientert og bedt om å komme med sine uttalelser, men NVE mottok ikke svar fra disse partene.

## NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Senking under LRV, som Statkraft har søkt om, er nødvendig hvert år for å utføre vedlikehold og grindrensk. Tilsvarende søknader har derfor blitt behandlet av NVE i bl.a. 2023, 2024 og 2025. NVE legger til grunn de samme vurderingene gjort i vedtak i 2025 (NVE ref. 202501418-2) og 2023 (NVE ref. 202315695-6) i denne saken.

Midlertidig og kortvarig senking av Skartjønn medfører etter vår vurdering ingen nevneverdig miljøkonsekvens. Dersom det oppholder seg fisk i Skartjønn på tidspunktet for senking kan denne trekke ned i det resterende vannvolumet i den korte tiden arbeidet pågår. NVE forutsetter at tiltaket blir utført så skånsomt som mulig.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og kortvarig. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVE forutsetter at regulanten informerer berørte parter (Vinje kommune, fylkeskommunen, Statsforvalter, villreinnemnda for Setesdalsområdet og NVE) i forkant av nedtappingen når dato er fastsatt.

Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at den midlertidige senkingen er til skade for noen kjente allmenne interesser.

## NVEs oppsummering og konklusjon

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Statkraft Energi AS kan senke Skartjønn 3 meter under LRV i inntil 2 døgn i ukene 22-28 eller 32-37 i 2026 for å foreta nødvendig vedlikehold av inntaksrist til Haukeli kraftverk. Tillatelsen er gitt på vilkår som angitt på første side.



**NVE**

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

Med hilsen

Oscar Østvold

fagleder

Håkon Haglund Norstrand

senioringeniør

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

**Mottakerliste:**

STATKRAFT ENERGI AS

**Kopimottakerliste:**

VINJE KOMMUNE

Villreinnemnda for Setesdalsområdet

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMAR

TELEMAR FYLKESKOMMUNE



**NVE**

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

## Orientering om rett til å klage

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frist for å klage                   | <p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>                                                   |
| Du kan få begrunnelsen for vedtaket | <p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hva skal med i klagen?              | <p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrive hvilket vedtak du klager på.</li><li>• Skrive hvilket resultat du ønsker.</li><li>• Opplyse om du klager innenfor fristen.</li><li>• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen.</li></ul> <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p> |
| Du kan få se dokumentene i saken    | <p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vilkår for å gå til domstolene      | <p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan.</p> <p>Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>                                                          |
| Sakskostnader                       | <p>Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hvem kan klage på vedtaket?         | <p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**NVE**

Norges vassdrags-  
og energidirektorat

Hvor skal du sende klagen?

Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -  
epostadresse er [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no).

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer  
vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Du kan anmode om utsatt  
iverksettelse av vedtaket

Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før  
klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende  
virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

*Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.*